

Załącznik nr 1.

Opis przedmiotu zamówienia.

Zadanie 4. „Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego pomieszczeń ekspozycji przyrodniczej w Ośrodku Edukacyjnym GPN w Porębie Wielkiej”

Zamówienie obejmuje dostawę i montaż oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego pomieszczeń ekspozycji przyrodniczej w Ośrodku Edukacyjnym GPN w Porębie Wielkiej.

Oferowane w niniejszym postępowaniu oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne winno spełniać wymogi określone w:

- ✓ Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r (*tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz.1422*),
- ✓ Normie: PN-EN 60598-2-22:2015-01P,
- ✓ Normie: PN-EN 1838: 2005 P,
- ✓ Normie: PN-EN 50172: 2005P.

Dostawa będzie realizowana wg poniższego zestawienia ilościowo- jakościowego:

Symbol	Nazwa	Charakterystyka	Ilość sztuk	Uwagi
AW1	iTECH M2 302 M AT/B	Czarna, zwieszana	5	Zamawiający dopuszcza dostawę produktów o cechach tożsamyh lub równoważnych
AW2	iTECH M2 302 M AT/B	Biała, natynkowa	4	
AW3	iTECH C1 302 M AT/B	Czarna, zwieszana	1	
EW1	ONTEC G E1B 101 M AT/B	Czarna, zwieszana	2	
EW2	ONTEC S M1 301 M AT/W	Naścienna “Wyjście ewakuacyjne”	2	
EW3	ONTEC S W1 302 M COLD AT/W	Naścienna	2	
	Uchwyt do opraw w wersji zwieszanej	Dedykowany do opraw iTECH / ONTEC	8	

Cena w/w oświetlenia winna zawierać koszt gospodarowania odpadami

Na zamówienie składa się również ogół prac i materiałów instalacyjnych- pomocniczych niezbędnych do prawidłowego podłączenia i montażu oświetlenia ewakuacyjnego/ awaryjnego oraz jego adaptacji do istniejącego oświetlenia ekspozycji przyrodniczej GPN.

Projekt Nr POIS.02.04.00-00-0051/16

„Adaptacja zabytkowego obiektu architektonicznego na Ośrodek Edukacyjny Gorczańskiego Parku Narodowego wraz z zagospodarowaniem edukacyjnym parku dworskiego w Porębie Wielkiej”



Prawidłowość wykonania oświetlenia ewakuacyjnego ekspozycji winna być potwierdzona wykonanym badaniem – pomiarem natężenia oświetlenia oraz sporządzonym protokołem z badania zgodności wykonanego oświetlenia ewakuacyjnego/ awaryjnego z obowiązującymi normami i wymogami technicznymi.

Załącznik: schemat poglądowy oświetlenia ewakuacyjnego pomieszczeń ekspozycji przyrodniczej w Ośrodku Edukacyjnym GPN.

GN

DYREKTOR
Gorczańskiego Parku Narodowego
Janusz Tomaszewicz
dr inż. Janusz Tomaszewicz

Wspólny słownik zamówień CPV dla zad. 1-4

Główny przedmiot zamówienia

- a. 79950000-8 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

Dodatkowe przedmioty zamówienia:

Zadanie 1:

- a. 79930000-2 Specjalne usługi projektowe

Zadanie 2:

- a. 72212520-0 Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego
- b. 72212190-7 Usługi opracowywania oprogramowania edukacyjnego
- c. 32342410-9 Sprzęt dźwiękowy

Zadanie 3:

- a. 39000000-2 Meble

Zadanie 4:

- a. 31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
- b. 51110000-6 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego