

ZAŁ. 05 - WYTYCZNE MIĘDZYBRANŻOWE – ELEKTRYKA

Wykonawca we własnym zakresie wykona instalację elektryczną na potrzeby systemu AV. Instalacja elektryczna oraz okablowanie sygnałowe może być prowadzone natynkowo w estetycznych, białych, niezłkniętych korytach kablowych.

Zasilanie wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu audio-wideo znajdujących się w Salach Konferencyjnych należy wykonać z rozdzielnic głównej (wydzielić część rozdzielnic głównej na potrzeby systemu AV).

W celu wyeliminowania przydźwięku sugerujemy doprowadzenie zasilania do ekranów projekcyjnych z innej fazy niż pozostałe urządzenia systemu audiowizualnego.

SALA KONFERENCYJNA 1.1

1. Projektor multimedialny / odbiornik / wzmacniacz – min. 3x 230V,
2. Ekran projekcyjny - przewód YDY 4x1.5mm²,
3. Przyłącze sygnałowe / nadajnik – min. 2x 230V.

SALA KONFERENCYJNA 1.2

1. Projektor multimedialny – min. 2x 230V,
2. Ekran projekcyjny - przewód YDY 4x1.5mm²,
3. Przyłącze sygnałowe – min. 2x 230V,
4. Szafa sprzętowa (2600W) – min. 2x 230V.